



KLASA: 406-02/25-01/95

URBROJ: 143-01-18-25-7

Pula, 24.12.2025.

PREDMET: Odgovori na upite gospodarskih subjekata

Sukladno točki 7.5. Poziva na dostavu ponude od 18.12.2025., za predmet nabave:

DOBAVA, IZRADA I MONTAŽA UNUTARNJE STOLARIJE ZA ZGRADU „EX RADIOLOGIJA“ (ponovljeni postupak), Evidencijski broj nabave: 54-2025-JN, na postavljeni upit od gospodarskog subjekta Naručitelj daje odgovor u nastavku:

PITANJE:

OBJEKAT: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli-Ex radiologija

DOPIS- Pojašnjenje u vezi Poziva na dostavu ponude Ev.broj nabave 54-2025-JN

Poštovani,

Prema troškovniku Vašeg Poziva za provedbu postupka jednostavne nabave Dobava, izrada i montaža unutarnje stolarije za zgradu „Ex radiologija“, imam pitanje vezano za ponudu kliznih stijena. Zanima me dali se može dostaviti ponudu bez kliznih i harmo stijena samo sa unutarnjim vratima a da ponuda bude ispravna.

Zbog određenih nejasnoća u troškovniku te zahtjeva o postizanju zvučne izolacije od minimalno $R_w \geq 49$ dB, za što sigurno treba atest onda bi te stijene trebala raditi specijalizirana firma koja se bavi samo takvim sistemima i ima odgovarajuće ateste za takve klizne i harmo sustave.

Zahvaljujem se na Vašem odgovoru.

Sa štovanjem,

ODGOVOR NA PITANJE:

Poštovani,

zahvaljujemo na upitu.

Ponuda koja ne sadrži stavku klizne stijene nije potpuna ponuda. Klizne stijene se tvornički proizvode i tvornički se mogu ugraditi, a da bi postigle navedenu zvučnu izolaciju.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo